



1. Ведомость чертежей см. лист 1.
2. Ростверк запроектирован из бетона кл.В15, арматура кл. А-І и А-ІІІ.
3. Стыки арматуры выполнять внахлестку, $L_{нахл.}=600\text{мм}$. Стык нижних стержней каркасов выполнять над сваями, стык верхних стержней – в середине пролета, между сваями.
4. В углах ростверка и в местах пересечения продольные стержни каркасов обоих направлений заводятся на все сечения ростверка.
5. Ростверк обмазать горячим битумом за 2 раза.
6. Разрезы замаркированы на листе 2.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата

Сечения по ростверку

Лист
4